



LEGENDA :

ZOSTAVA :

- HLAVNÝ VENTIL 2"
- FILTER 2"
- GUTOVÝ VENTIL 2"
- ELEKTRONICKÁ OVLÁDACA JEDNOTKA:ESP-10
- POTRUBIE Ø 63 HD PE /PN 10 -HLAVNÝ RAD
- POTRUBIE Ø 50 HD PE /PN 10 - SEKČNÉ POTRUBIA
- POTRUBIE Ø 40 HD PE /PN 10 - SEKČNÉ POTRUBIA
- ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY: 10 x 150 PGA -9 V
V PĽASTOVEJ ŠACHTICI VB 1220/ VB 1419
- VÝSUVNÝ ROTAČNÝ POSTREKOVÁČ 8005
- ČIDLO ZRÁŽOK -RSD-BEX
- KÁBLE CYKY 2 X 1,5 MM2
- KÁBLE CYKY 3 X 1,5 MM2

**POŽADOVANÝ ZDROJ VODY: Q= 10,2 m³/h, H= 60 m
V MIESTE PRED HLAVNÝM VENTILOM ZÁVLAHY**

MERÍTKO:



RAIN BIRD®

ORAG Slovakia s.r.o.-Rain Bird SR

Mojimova 8
821 08 Bratislava, Slovak Republic
Tel: +421-2-55 96 97 30 Fax: +421 2 55 96 85 27

Návrh završovacího systému
futbalového ihriska Svätý Jur

Vypracoval :
Ing. Martin Munka
Dátum: 25.6.2009